

Herrn
Jan Philipp Wuesten
Rodauer Strasse 38

64372 Ober Ramstadt

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Besucher:
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Telefon (07 11)8 11-0
www.bosch.de

Müller /Kn, Z4U
Telefon (07 11)8 11-66 61, Telefax (07 11)8 11-70 83
Hartmut.Mueller@de.bosch.com

25. März 2004

Bosch – Kondensatoren
Ihre Email vom 23.03.2004

Sehr geehrter Herr Wuesten,

Sie fragten bei uns wegen der Zusammensetzung der Imprägnierung unserer Kondensatoren an.

Bosch-MP-Kondensatoren sind gemäß unseren Fertigungsvorschriften grundsätzlich mit reinem Mineralöl/reiner Vaseline imprägniert. Das Unterscheidungsmerkmal "MP" ist immer an irgendeiner Stelle im Schriftbild enthalten, entweder

- in der Typenbezeichnung KO/MP (KO/MPP) bei sehr alten Kondensatoren (z. B. KO/MPP 10 D 380 C)

oder

- neben der zehnstelligen Typ-Nr. (z. B. 0 671 703 988, ...) MP

oder

- neben der Bezeichnung Bosch MP.

Wegen der lokalen Regelungen für die Entsorgung sollten Sie die zuständigen Behörden/den Entsorger ansprechen.

Eine Ausnahme bildet eine Serie von Folienkondensatoren (nicht MP), die in sehr geringer Stückzahl in den Jahren 1968 bis 1970 vertrieben wurden und die mit PCB gefüllt sind. Diese Kondensatoren unterscheiden sich bereits äußerlich von den üblichen Bosch-Kondensatoren. Sie sind auch mit unserer zehnstelligen Typ-Nr. beschriftet, bei der als 5. Ziffer eine "9" steht, z. B. 0 670 92. ... Außerdem steht im Schriftbild die Kennzeichnung "CD" für PCB-Füllung.

25. März 2004

Seite 2 von 2

Wir hoffen, Ihnen Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben. Sollten noch weitere Fragen offen sein, können Sie sich gerne wieder an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. gez. Klein

Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung
Umwelt-/Brandschutz,
Unfallverhütung